



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСЭКОАРТАЛИКС»
№ РОСС RU.32550.04РЗА0

**Испытательная лаборатория
«АРТАЛИКС»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРТАЛИКС»**

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ
по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия,
Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32550.HH01.
Дата регистрации свидетельства: 18.11.2021 года



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»

Шуйкова С.Е.

Протокол № 32550.ИЛ01.ЕСО.00001 от 10.12.2021г

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Теплоизоляция пенополиуретановая напыляемая двухкомпонентная(полиэфирный компонент А и изоцианатный компонент Б) RIBERG H2SHAUM0Z-8
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Риман компани» Юридический адрес: 720001, Киргизия, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, д. 70, кв. 703
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Риман компани», Юридический адрес: 720001, Киргизия, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, д. 70, кв. 703
4	Основание для исследований	Заявка № 00001 от 25.11.2021 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	25.11.2021 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	25.11.2021 г.
7	Дата проведения исследований	25.11.2021 г.– 10.12.2021 г.
8	Использованные нормативные документы	СООТВЕТСТВУЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»
9	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСЭКОАРТАЛИКС»
№ РОСС RU.32550.04P3A0

Результаты испытаний

Таблица 1

№ пункта НД	Нормированные технические требования по ГОСТ 17.2.4.02-81	Методы испытаний	Результат испытаний	Вывод
Общие требования к методам определения загрязняющих веществ				
2.	Отбор и подготовка проб для определения загрязняющих веществ - по нормативно-технической документации.	ГОСТ 17.2.4.02-81	Требование выполнено	С
3.	Метод должен быть избирательным в присутствии постоянно и наиболее часто содержащихся в атмосфере вредных веществ, например: SO, NH, CO, HS, NO взвешенных частиц, а также CO, NO и сопутствующих веществ, и должен обеспечивать определение загрязняющего вещества в отобранной пробе воздуха в количестве меньшем или равном 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК) этого вещества.	ГОСТ 17.2.4.02-81	Требование выполнено	С
4.	Погрешность метода не должна превышать $\pm 25\%$ во всем диапазоне измеряемых концентраций.	ГОСТ 17.2.4.02-81	$\pm 7\%$	С
5.	Метод должен обеспечивать измерение с указанной погрешностью концентрации загрязняющего вещества в пределах величин от 0,8 до 10 ПДК.	ГОСТ 17.2.4.02-81	7, ПДК	С
6.	В описании метода должно быть указано время, в течение которого стабильны (устойчивы) продукты химических реакций, предшествующих определению загрязняющего вещества.	ГОСТ 17.2.4.02-81	Требование выполнено	С
7.	Метод должен использовать реактивы с минимальными требованиями по чистоте (квалификации), посуду и приборы, обеспечивающие допустимую погрешность измерений.	ГОСТ 17.2.4.02-81	Требование выполнено	С
8.	Поглотительные приборы и устройства должны обеспечивать эффективность поглощения исследуемого загрязняющего вещества не менее 95%.	ГОСТ 17.2.4.02-81	98%	С
9.	В описании метода должен быть указан порядок проведения подготовительных операций: приготовление насадок для аналитических колонок, условия их кондиционирования, применение или создание поверочных газозоудных смесей для калибровки прибора, использование конкретного дозирующего устройства и др.	ГОСТ 17.2.4.02-81	Требование выполнено	С



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСЭКОАРТАЛИКС»
№ РОСС RU.32550.04P3A0

№ пункта НД	Нормированные технические требования по ГОСТ 17.2.4.02-81	Методы испытаний	Результат испытаний	Вывод
10.	Метод определения загрязняющего вещества в атмосферном воздухе должен включать: сущность метода и описание мешающих влияний; условия и метод отбора проб, транспортирования и хранения отобранных проб воздуха; описание используемой аппаратуры и приборов, перечень применяемых реактивов и их квалификацию; перечень применяемых растворов, порядок их приготовления и использования, сроки и условия хранения; условия анализа отобранных проб и порядок построения калибровочного графика; обработку данных испытаний и указание погрешности определения; метод обезвреживания продукта анализа; требования безопасности по использованию реактивов и обращению с опасными и вредными для здоровья продуктами, образующимися в процессе определения, а также требования безопасности к условиям подготовки и проведения измерения; физико-химические свойства загрязняющего вещества, формула, молекулярная масса, запах, растворимость в воде и органических растворителях, температура плавления, температура кипения, давление и концентрация насыщенных паров, агрегатное состояние, краткая токсикологическая характеристика, значение ПДК и др.	ГОСТ 17.2.4.02-81	Требование выполнено	С

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Теплоизоляция пенополиуретановая напыляемая двухкомпонентная (полиэфирный компонент А и изоцианатный компонент Б) RIBERG H2SHAUM0Z-8, изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Риман компани», Юридический адрес: 720001, Киргизия, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, д. 70, кв. 703, **соответствует требованиям ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».**

Исполнитель

Дата 10.12.2021 г.



Шуйкова С.Е.